

**Группа Е77**

**Изменение № 1 ГОСТ 13781.0—79 Муфты для силовых кабелей с бумажной изоляцией. Общие технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.05.81 № 2733 срок введения установлен**

**с 01.11.81**

Пункт 2.16. Таблица 3. Графа «Испытательное напряжение переменное частоты 50 Гц». Заменить значение: 115 на 115\*;

*(Продолжение см. стр. 176)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 13781.0—79)*

таблицу 3 дополнить сноской:

«\* Для концевых муфт наружной установки марок КНО и КНОк испытательное напряжение 100 кВ».

Пункты 2.20, 5.12. Заменить ссылку: ГОСТ 15963—70 на ГОСТ 15963—79.

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 16875—71 на ГОСТ 9.302—79.

Пункт 5.6. Заменить ссылку: ГОСТ 17441—72 на ГОСТ 17441—78.

(ИУС № 8 1981 г.)