

БСГ №3, 1973 г. с. 24

Изменение главы СНиП II-Г.6-62

Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1972 г. № 221 утверждены и с 1 января 1973 г. введены в действие изменения пунктов 3.31, 9.3 и 9.24 главы СНиП II-Г.6-62 «Канализация. Нормы проектирования», которые приведены ниже.

Пункт 3.31. Подпункт «в» изложен в следующей редакции:

«в) на прямых участках, на расстояниях в зависимости от диаметра труб: «50 мм — 35 м, 200÷450 мм — 50 м, 500÷600 мм — 75 м, 700÷900 мм — 100 м,

1000÷1400 мм — 150 м, 1500÷2000 мм — 200 м, свыше 2000 мм — 250÷300 м».

Пункт 9.3. Подпункт «в» изложен в следующей редакции:

«в) поля подземной фильтрации при суточном количестве сточных вод не более 15 м³ в условиях круглогодичной работы и не более 30 м³ при работе только в летнее время».

Пункт 9.24. Таблица 56 дополнена примечанием 3 в следующей редакции:

«3. Для полей подземной фильтрации, работающих только в летнее время, нормы нагрузок следует увеличивать на 30%».